



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9181BU0071
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AQUAFIDES SCHWEIZ AG Uznacherstr. 14, CH-8722 Kaltbrunn
Vertreiber <i>distributor</i>	AQUAFIDES SCHWEIZ AG Uznacherstr. 14, CH-8722 Kaltbrunn
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: UV-Gerät zur Desinfektion in der Wasserversorgung (9181)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	UV-Gerät zur Desinfektion in der Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	1 AF 90 T, 1 AF 90 TL
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1700994-002 vom 22.11.2017 (OFM) Mechanikprüfung: 411.262-1 vom 20.01.2014 (OFM) Baumusterprüfung: 310.957-15 vom 13.02.2009 (OFM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 294-2 (01.06.2006) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016)



Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 13.02.2024 / 19-0079-WNV

70028-04-A-DE

05.02.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1 AF 90 T, 1 AF 90 TL	Mindestbestrahlungsstärke: 51,9 W/m ² Spektraler Schwächungskoeffizient: 1,5/m Volumendurchfluss: max. 8,0 m ³ /h	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Ermittelte maximale Volumenströme:

bei 51,9 W/m²: 8,0 m³/h, spektraler Schwächungskoeffizient (SSK-254): max. 1,5/m

bei 36,3 W/m²: 5,1 m³/h, spektraler Schwächungskoeffizient (SSK-254): max. 4,7/m

bei 21,7 W/m²: 3,3 m³/h, spektraler Schwächungskoeffizient (SSK-254): max. 9,2/m

bei 14,1 W/m²: 2,1 m³/h, spektraler Schwächungskoeffizient (SSK-254): max. 13,0/m