



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer W 1.473	Produkt UV-Desinfektionsanlage mit der Typenbezeichnung
Geltungsdauer bis Ende Jänner 2024	1 AF45 T
Inhaber AQUAFIDES Schweiz AG Uznacherstrasse 14 8722 Kaltbrunn SCHWEIZ	Bauform: Z-Bauform, Einlauf radial, Auslauf radial (180°)
◆ Vertrieb in Österreich AQUAFIDES GmbH Gahberggasse 9 4861 Schörfling am Attersee	Typprüfung gemäß: ÖNORM M 5876-1:2001, Verfahren B
Hersteller AQUAFIDES Schweiz AG / CH	Strahlertechnologie: Niederdruck
Prüfungsart Verlängerungsprüfung	Anzahl der Strahler: 1
Prüfbericht 2000996-1 vom 2. September 2020	Typenbezeichnung des Anlagensensors: DigiNorm
Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien • QS-W 806 Ausgabe Mai 2015	Typenbezeichnung der UV-Strahler: AF45
	Leistung der UV-Strahler: 55 Watt inkl. EVG
	Anschluss: Gewinde 1"
	Druckstufe: PN 10/16

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 18. November 2020


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle