



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

<u>Registrierungsnummer</u>	<u>Produkt</u>
W 1.578	UV-Desinfektionsanlage mit der Typenbezeichnung
<u>Geltungsdauer</u>	6 AF300 T
bis Ende Jänner 2024	Bauform: U-Bauform, Einlauf radial, Auslauf radial
<u>Inhaber</u>	Typprüfung gemäß: ÖNORM M 5873-1:2001, Verfahren B
AQUAFIDES Schweiz AG Uznacherstrasse 14 8722 Kaltbrunn SCHWEIZ	Strahlertechnologie: Niederdruck
◆ <u>Vertrieb in Österreich</u>	Anzahl der Strahler: 6
AQUAFIDES GmbH Gahberggasse 9 4861 Schörfling am Attersee	Typenbezeichnung des Anlagensensors: DigiNORM
<u>Hersteller</u>	Typenbezeichnung der UV-Strahler: AF300 / AF300A
AQUAFIDES Schweiz AG / CH	Leistung der UV-Strahler: 275 Watt inkl. EVG
<u>Prüfungsart</u>	Anschluss: Flansch DN 200
Verlängerungsprüfung	Druckstufe: PN 10
<u>Prüfbericht</u>	
2000996-1 vom 2. September 2020	
<u>Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien</u>	
• QS-W 806 Ausgabe Mai 2015	

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 18. November 2020


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle